

Município do Peso da Régua

Controlo Analítico de Água para Consumo Humano - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento: Costa do Vale

Edital - 1.º Trimestre de 2013

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	ufc/100ml	1	100	47	47	0	0
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	<0,10	<0,10	---	---
CR1	Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	100	78	78	0	0
	Causas do incumprimento	O1 - Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água						
	Medidas correctivas	N4 - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento						
	Análises de verificação							
	Colheita: 25-02-2013	Parâmetros	Unidades	Valor	VP			
	Fim da análise: 26-02-2013	Bactérias	ufc/100ml	0	0			
		E.coli	ufc/100ml	0	0			