

	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO <u>Fontanário da Ferraria</u> DO CONCELHO DE PESO DA RÉGUA	EDITAL n.º 1
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).		1º TRIMESTRE 2016 01 Janeiro a 31 Março

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Mín	Máx	VP	Cumprimento (%)
Controlo de Rotina I								
CR1	Escherichia coli	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0,33	0,33	---	---
CR1	Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fontanário da Ferraria	
O presidente: Nuno Manuel Sousa Pinto Carvalho Gonçalves	Data da publicação: 31 de Maio de 2016