

	<p align="center"><b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO <u>Assureiras</u> DO CONCELHO DE PESO DA RÉGUA</b></p>	<p align="center"><b>EDITAL n.º 3</b></p>
<p>Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).</p>		<p align="center">3º TRIMESTRE 2016 01 Julho a 31 Setembro</p>

Grupo	Parâmetro	Unidades	Previstas	Realizadas (%)	Min	Máx	VP	Cumprimento (%)
<b>Controlo de Rotina I</b>								
CR1	Escherichia coli	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100
CR1	Cloro Residual Livre	mg/l Cl	1	100	0,22	0,22	---	---
CR1	Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	100	0	0	0	100

<b>NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Assureiras</b>	
O presidente: <b>Nuno Manuel Sousa Pinto Carvalho Gonçalves</b>	<b>Data da publicação: 30 de Novembro de 2016</b>